LEGENDA

- projektovaný samonosný optický kábel osadený na existujúce stĺpy VN vedenia
- existujúce VN vonkajšie vedenie
- existujúce NN vonkajšie vedenie
- existujúci podperný bod VN
- existujúci podperný bod NN
- projektovaný podperný bod VN (náhrada za pôvodný stĺp)
- existujúci podperný bod určený na demontáž
- 1 – vzdialenosť projektovaného podperného bodu od demontovaného v metroch
- TS – existujúca stožiarová trafostanica
- JB – jednoduchý betónový stožiar
- DB – dvojitý betónový stožiar
- MR – mrežový (priehradový) stožiar
- A2/A3/A4 – obojstranná konzola na mrežový stožiar
- JK – jednoduchý kotevný záves
- DK – dvojitý kotevný záves
- PI – podperný izolátor
- LK – ľahká konzola
- TK – ťažká konzola
- OK – odbočná konzola
- výstražná tabuľka
- zvodiče prepätia VN (osadené na stĺpe)
- delta – nosná konzola s usporiadaním vodičov do trojuholníka
- úsekový odpojovač (osadený na stĺpe)

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 61936-1, STN EN 50522):
- ochrana pred dotykom živých častí - umiestnením mimo dosahu
- ochrana pred dotykom neživých častí - uzemnením

Vypracoval:	Ing. Stanislav Počuch	ENERPRO s.r.o.	
Projektant:	Ing. Stanislav Počuch		
Investor:	Východoslovenská distribučná, a.s.	Čís.zak.: IP13114	
Miesto:	Poproč	Stupeň: PDR	
Stavba:	V302, V534- Poproč-rekonštrukcia VN vedenia (AF4-OPT)	Dátum: 7/2026	
		Formát: 7xA4	Číslo výkr.: V3
Objekt:		Mierka: 1:2 000	
Obsah:	Situácia, montážny výkres č.2 - Poproč juh		